


**АҚМОЛА ОБЛЫСЫ
БУРАБАЙ АУДАНЫ
«КІНДІКҚАРАҒАЙ АУЫЛЫНЫҢ
НЕГІЗГІ МЕКТЕБІ»**

021725, Кіндікқарағай ауылы
Оталық көшесі, 3 а
тел/факс 87163652260
E-mail : kindikkaragai-52260@mail.ru

**АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
БУРАБАЙСКИЙ РАЙОН
КГУ « ОСНОВНАЯ ШКОЛА
СЕЛА КИНДЫККАРАГАЙ»**

021725, село Киндыкарагай,
улица Орталык, 3а
тел/факс 87163652260
E-mail : kindikkaragai-52260@mail.ru



Начальник ОЧС
Бурабайского района
подполковнику г/з
Бабаеву К.К.

Согласно выданного предписания об устранение нарушений от 16.04.2025г № 42 по линии пожарной безопасности выевленных КГУ «Основная средняя школа села Киндыкарагай»

№	Перечень выевленных нарушений	Устранение выевленных нарушений
1	Руководителем объекта не обеспечивается проведение не реже 1 раз в полугодие практических тренировок с указанием в журнале тренировок	Устранено проводим тренировки с указание в журнале тренировок срок устранение 16.04.2025г.
2	В журнале эксплуатации молнезащитных устройств отсутствует отметка осмотра молнезащитных устройств	Устранено проводим отметку осмотра в журнале эксплуатации молнезащитных устройств срок устранение 18.04.2025г.
3	В здание школы световые знаки пожарной безопасности «Выход», с автономным питанием и от электросети, используемые на путях эвакуации, с включенной световой индикацией находятся в неисправном состоянии.	Устранено «Выход» световой индикацией находиться в исправном состоянии срок устранение 22.04.2025г
4	В здании школы перед эвакуационным выходом применяются ковровые дорожки незакрепленные к полу .	Устранено убрали ковровые дорожки срок устранения 18.04.25г.
5	Предусмотреть хранения угля 8 метров и более от здания котельной	Устранено уголь вывезли 23.04.2025г.

Директора школы



Бекебаева К.С.

