

**АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ С
ПОСЕЩЕНИЕМ СУБЪЕКТА (ОБЪЕКТА) КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА № 42/ _____**

г.Щучинск
Место составления

16.04.2025 г.
Время 10:59

1. Наименование органа контроля и надзора Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Бурабайского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. Дата и номер акта о назначении профилактического контроля с посещением, на основании которого проведена проверка, № 42 от 03.04.2025 г.

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением

Бабаев Канат Куанышпаевич - Начальник ОЧС Бурабайского района ДЧС Акмолинской области

КУСАИНОВ ЕРЛАН ЖАМБУЛОВИЧ - Главный специалист ОЧС Бурабайского района

АЙДРАХМАНОВ АСЛАН ОРАЛОВИЧ - Заместитель начальника ОЧС Бурабайского района ДЧС Акмолинской области

КАБДУЛЛИН МАЛИК ШОРТАНБАЕВИЧ - Старший инженер ОЧС Бурабайского района

САТЫБАЛДИНОВ МЕДЕТ КУСЕТОВИЧ - Старший инженер ОЧС Бурабайского района

МУРЗАКАЕВ АРЛАН НУРЛАНОВИЧ - инженер ОЧС Бурабайского района

4. Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении профилактического контроля с посещением)

Коммунальное государственное учреждение "Основная средняя школа села Киндыккарагай отдела образования по Бурабайскому району управления образования Акмолинской области".

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта профилактического контроля с посещением:

КГУ "Основная средняя школа села Киндыккарагай" отдела образования по Бурабайскому району управления образования Акмолинской области, Акмолинская область, Бурабайский район, Киндиккарагай, Орталык (улица), 3А.

5. Срок проведения профилактического контроля с посещением 14.04.2025 - 16.04.2025

6. Сведения о результатах профилактического контроля с посещением, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула) Нарушения выявлены
Нарушения выявлены, внесено предписание, .

КГУ "Основная средняя школа села Киндыккарагай" отдела образования по Бурабайскому району управления образования Акмолинской области

№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)	Пункты требований и наименование проверочного листа по которым выявлены нарушения
1	Руководителем объекта не обеспечивается проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок с указанием в журнале тренировок. Основание: п. 14 Правила пожарной безопасности, утвержденные Приказом Министра по	П. 11 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

	чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55.;	
2	В журнале эксплуатации молниезащитных устройств отсутствует отметка осмотра молниезащитных устройств. Основание: 44 Правила пожарной безопасности, утвержденные Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55.;	П. 32 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
3	В здании школы у центрального эвакуационного выхода световой знак пожарной безопасности «Выход», с автономным питанием и от электросети, используемые на путях эвакуации, находится в неисправном состоянии (световая индикация не работает). Основание: п. 35 Правила пожарной безопасности, утвержденные Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55.;	П. 62 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
4	В здания школы перед эвакуационным выходом применяются ковровые дорожки незакрепленные к полу. Основание: п. 38 Правила пожарной безопасности, утвержденные Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55.;	П. 72 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
5	Допускается хранение угля менее 8 метров от здания котельной. Основание: п. 116 Правила пожарной безопасности, утвержденные Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55.;	П. 95 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

7. Подпись должностного лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением

Б. Ишменер 07030814543 *Саткбаев Дюсеп Ш. К.*

8. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представителя проверяемого субъекта, а также лиц, присутствовавших при проведении профилактического контроля с посещением, их подписи или отказ от подписи

Бекбаев К. С.

9. Замечания и (или) возражение по результатам профилактического контроля с посещением

Бекбаев К. С.

Приложение на « » листах

«16» 04 2025 г.



Примечание: Согласно пункта 4 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, по выявленным в результате проверки нарушениям в случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат Вы вправе не позднее трех рабочих дней обратиться в государственный орган, проводивший проверку, с заявлением о продлении сроков устранения нарушений. В заявлении необходимо изложить меры, которые будут приняты по устранению нарушений, и объективные причины продления сроков устранения нарушений. Государственный орган, проводивший проверку, в течение трех рабочих дней с учетом изложенных в заявлении доводов принимает решение о продлении сроков устранения нарушений или отказе в продлении с мотивированным обоснованием.